



**Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Karlových Varech
KoP Cheb, DiP SSP**

Adresa objektu 26. dubna 4, 350 02 Cheb 2

Kontakty

-  +420 950 117 300
-  IDDS: qrmzpmz
e-podatelna: podatelna.ch@uradprace.cz
-  www.uradprace.cz

Popis objektu

Objekt je využíván jako administrativní budova sloužící pro výkon činností Městského úřadu Cheb a Úřadu práce ČR.
Úřadu práce ČR využívá prostory v 1. nadzemním podlaží (přízemí).
Prostory jsou veřejnosti přístupné.

Základní přehled přístupnosti



Uživatelský popis

Vstup

Budova má dva vstupy pro veřejnost.

Hlavní vstup se nachází nad úrovní přilehlého chodníku, přístup je zajištěn třemi schody, následně v zádveří schodištěm o devíti stupních překonávajícím výškový rozdíl cca 140 cm. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé posuvné, celkové šířky 150 cm, s automatickým pohonem. Vstup je bez rampy nebo plošiny.

Vedlejší vstup do budovy je řešen bezbariérově – nachází se v úrovni přilehlého chodníku bez výškového rozdílu. Přístupová cesta je mírně skloněná, zpevněná, tvořena betonovou zámkovou dlažbou. Dveře jsou dvoukřídlé, hlavní křídlo má šířku 90 cm a otevírá se manuálně dovnitř; druhé křídlo (50 cm) lze otevřít v případě potřeby.

Po vstupu následuje další dveřní uzávěr do klientské zóny, který tvoří dvoukřídlé dveře – hlavní křídlo je manuálně otevírané ven, druhé křídlo lze otevřít v případě potřeby, obě křídla jsou šířky 65 cm.

Interiér

Úřad práce ČR využívá prostory v 1. nadzemním podlaží budovy.

Klientská zóna je bez výškových překážek, šířka hlavních komunikačních tras dosahuje min. 90 cm. Dveře/vstupy k jednotlivým přepážkám jsou široké 80 cm.

Orientační systém je zajištěn prostřednictvím piktogramů a přehledných směrových tabulí. Prostory jsou akusticky standardní, přehledné a nehlukné, bez výrazných rušivých ozvěn.

Vodicí linie pro osoby se zrakovým postižením nejsou instalovány.

Výtah

Pro potřeby klientů ÚP ČR není potřeba, neboť veškerá agenda je odbavována v přízemí.

Hygienické zázemí

Toalety jsou umístěny v části budovy využívané městským úřadem, ve společném hygienickém zázemí. Je zde toaleta částečně upravená pro osoby s omezenou schopností pohybu (přístup pomocí euroklíče, dveře šířky 90 cm, dostatečný manipulační prostor, madla). Současně zde jsou umístěny další oddělené toalety pro muže a ženy.

Parkování


ÚP ČR zde nedisponuje vlastní parkovací plochou. Pro klienty jsou však dostupná dvě vyhrazená parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu, umístěná přímo před vedlejším vstupem do budovy – ve vzdálenosti do 5 metrů, oddělené pouze chodníkem ze zámkové betonové dlažby. Přístupová trasa je rovná, bez výškových překážek a s dostatečnou šířkou. Další možnosti parkování jsou v okolí budovy a v přilehlé ulici 26. dubna, včetně běžného veřejného stání.

Fotodokumentace


Hlavní vstup




Zádvěří hlavního vstupu



Vstup do klientské zóny



Klientská zóna



Klientská zóna – přepážky



WC veřejné



WC bezbariérové



Vedlejší vstup



Parkování

